WEISHAUPT HÍREK

II. évf.3.sz.

Rendeletek, előírások

Hazánkban az EN 676 szabvány kötelező érvényű. Legújabb kiadása az EN 676:2003, mely felváltja az EN 676:1996-ot. A szabvány lehetővé teszi, hogy 1200 kW alatt ne kerüljön beépítésre - a gyártó döntése alapján - tömörségellenőrző, de NEM azt mondja ki, hogy nem kell alkalmazni! Az üzembiztonság, a biztonság, az anyagviselkedés, vagy váratlanul fellépő, előre nem látható külső körülményekből is adódható működési hiányosság következtében bekövetkező veszélyek elhárítása érdekében helyesnek látjuk a tömörségellenőrző égővel való együttszállítását.

A szabvány új fejezete a 4.4.4.2.2., amely a ventilátoros gáztüzelő berendezések kategóriáit adja meg. Eszerint a Weishaupt normál és NR égők a 2. osztályba (≤ 120 mg / kWh NO_x) a Weishaupt LN égők a 3. osztályba (≤ 80 mg / kWh NO_x) tartoznak. Az 1. osztály: 120…170 mg / kWh NO_x jellemzőjű. (A mért értékekből számított aritmetikai középértéknek kell ezen érték alatt lennie).

Biztonság

A müncheni Egyetem alaposan vizsgálta a lakóépületekben megvalósított gázinstallációkat és gázkészülékeket. Megállapítást nyert, hogy a gázszabályzó egységek tűz esetén nem kielégítően viselkednek. A nyomásos aluöntvény ca. 450°C-ig a cinkötvözetöntvény ca. 200-250°C-ig hőstabil. Ezen megfontolásból került Németországban előírásra (preventív veszélymegelőzés), hogy az új gázkészülékek, tűz esetén önmagától kioldó, hőre záró elzáróval (TAE) együtt kerüljenek beépítésre.

Magyarországon ez nem kötelező, ezért a Weishaupt hagyományos, de CE minősítésű elzáróval szállítja égőit. (Természetesen semmi akadálya az ún.TAE elzáró szállításának).

A MOFÉM néhány hete közzétett kínai import elzárókkal kapcsolatos közleménye nem nélkülözte fentiek ismeretét…

Minden Partnerünknek kellemes nyaralást, pihenést kívánunk!

Biatorbágy, 2004. 06. 29.